

Ochotnicza Straż Pożarna
W Ruszowicach
Ul Tęczowa 55
67-200 Głogów

Ruszowice, 02.08.2019

Znak sprawy: OSP/PRZET/3.2019-1

**Przetarg na zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach**

W związku z otrzymaniem pytań do przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowicach” Prezes OSP Ruszowice udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Dot. pkt 2.14 załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał w kabinie manometr niskiego ciśnienia.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu ze wskaźnikiem niskiego ciśnienia zamiast manometru?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2.

Dot. pkt 2.14 załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał radioodtworacz CD, Mp3, USB.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z fabrycznym radioodtworaczem Mp3 z gniazdem USB?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3.

Dot. pkt 2.14 załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał wywietrznik dachowy.
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu bez wywietrznika dachowego, który z uwagi na wyposażenie pojazdu w klimatyzację nie jest elementem niezbędnym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4.

Dot. pkt 3.32 załącznika nr 6

Zamawiający wymaga by pojazd posiadał dozownik środka pianotwórczego umożliwiającą uzyskiwanie stężeń 1-6% w całym zakresie pracy autopompy

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z dozownikiem umożliwiającym uzyskiwanie stężeń 3 i 6% w całym zakresie pracy autopompy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 5.


Dot. § 9 Wzoru umowy

Zamawiający w § 9 pkt 3) nie określił wysokości kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Zwracamy się o określenie wysokości kar z tytułu opóźnienie, a jednocześnie wnioskujemy proponujemy określenie odsetek na poziomie 0,05%, co jest wartością zbliżoną do wysokości odsetek ustawowych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWIZ (pkt. XIV, ppkt. 3) wykonawca sam ma określić wysokość kary umownej (Do wyboru są trzy możliwości). Umowa zostanie uzupełniona na podstawie wybranej oferty.

Prezes
Ochotniczej Straży
Pożarnej
W Ruszowicach

Dorian Świątek