

Odpowiedzi na zapytania

Do treści zaproszenia do składania ofert na **Remont kotłowni w Zespole Szkół w Przedmościu**

Po zadanych pytaniach Wykonawcy, Zamawiający – **Gmina Głogów** udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

1. Do prawidłowego funkcjonowania kotłowni należało by wykonać nową rozdzielnię elektryczną do zasilania kotłów oraz armatury pomocniczej gdyż obecna rozdzielnia nie posiada wyłącznika różnicowoprądowego poza tym zabezpieczenia w niej oraz cała rozdzielnia została zalana wodą i tkwiła w niej przez jakiś czas. Wyposażenie obecnej rozdzielni posiada zaśniedziałe styki oraz mogły ulec uszkodzeniu przez brak zabezpieczenia różnicowoprądowego

Czy należy w ofercie uwzględnić wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej spełniającej wymogi i posiadającej odpowiednie zabezpieczenia różnicowoprądowe?

Odpowiedź:

Proszę uwzględnić w ofercie wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej spełniającej wymogi i posiadającej odpowiednie zabezpieczenia różnicowoprądowe.

Z up. WÓJTA

Jarosław Pachkowski
Kierownik Referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych