



- LEGENDA:**
- OPRAWA LED PRO 160W P43 BARVA 4000-4500K
 - OPRAWA LED 8W Z KODUREM ANIMACyjNYM P85
 - OPRAWA PERSJONAZ 2X20W DO SIECIOWEK LED P20
 - OPRAWA EMERGENCYJNA P20 LED
 - PŁYTA LED P44 14W
 - KODUREM ANIMACyjNY 230V p/4
 - SILNIKOWY DOPŁATEK PŁYTKOWY
 - ŚWIETŁO 230V 11,7ZUMYKANE NA KLUCZYK
 - ŚWIETŁO 230V 11,7ZUMYKANE NA KLUCZYK
 - ŚWIETŁO 230V 11,7ZUMYKANE NA KLUCZYK
 - ŚWIETŁO 230V 4/1 NA SIPIECIE + KABELE VGA, HDMI
 - DZIWIENIEK SPALONY
 - WYŁĄCZNIK EDUKACYJNY
 - WYŁĄCZNIK SIECIOWY
 - WYŁĄCZNIK KŁĘŻYJONY
 - WYŁĄCZNIK SŁOJONY RADIOWY
 - MASZYNOWY LED P85 20W Z CZYNNIKEM RIUCHU
 - ŚWIETLĄCE OPRAWY BEZ ZMIANY

- UWAGA:**
1. Ze względu na prace prowadzone na istniejącym obiekcie, należy podczas Murzowych etapów budowy zapewnić nadzór kierownika budowy i/lub projektanta.
 2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykonaniem materiałów.
 3. Wszystkie nieясności skonsultować z projektantem.
 4. Rozszerzenie gniazda ustalić szczegółowo z użytkownikami pomieszczenia.
 5. Do załączonego stosować przewody na napięcie znamionowe 230V/0,75kW.
 6. Układ sieci TN-S. Dodatkowa ochrona przedprzeobrażeniem - dodatkowe szkielety wyłączenie.
 7. W pomieszczeniach mokrych stosować łączniki i gniazda IP44 p/1.
 8. Wszystkie metałowe urządzenia (ziemi, rury itp.) podłączyć do nie izolowanej szynki wyrównawczej/przewodni 0,1Ω/km².

Nazwa: Szkoła Podstawowa		Data: 2015.09.25		Projekt: CADIMA Główny ul. Stodowa 1/3 www.cadima.pl - e-mail: cadima@cadima.pl
Projektant: Paweł Mucha				
Miejscowość: Gmina Węjsko				
Adres: ul. Stodowa 2b				
067-200 Głogów				

REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ				
RZUT PARTERU				
INSTALACJA Gniazd				
Skala: 1:100		Forma: .		
Nr projektu: PB		Data: .		
Nr rys.:		E06		
Znak:		A		