



Głogów, 26.02.2020 r.

RI.271.7.2020

**ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone przez Gminę Głogów w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.) na realizację zadania pn.: „**Budowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Przedmoście i m. Bytnik**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, tj. Gmina Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej – jedną robotę budowlaną składającą się z:

- sieci grawitacyjnej 4840,86m,
- sieci wodociągowej 232,11m,

Co daje łączną sumę 5072,97m?

Zamawiający informuje, iż ww. robota budowlana nie zostanie uznana przez Zamawiającego jako spełnienie warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie opisanej w SIWZ zdolności technicznej lub zawodowej.

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający w przypadku nieuznania powyższej roboty budowlanej dopuszcza możliwość zmniejszenia warunków udziału w postępowaniu – jednej roboty w zakresie budowy systemu kanalizacji sanitarnej do 4 km ?

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

PYTANIE NR 3

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej – jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji deszczowej składającą się z:

- rury kanalizacyjnej PP SN8 DN 200-500 – 20562,62 m,
- rury kanalizacyjnej PP SN 12 DN 200-800 – 979,11 m

Co daje łączną 21541,73 m?

Zamawiający informuje, iż ww. robota budowlana nie zostanie uznana przez Zamawiającego jako spełnienie warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie opisanej w SIWZ zdolności technicznej lub zawodowej.

PYTANIE NR 4

Czy odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach kanalizacyjnych sprowadza się tylko do powierzchni uszkodzonej nawierzchni (tzn. po śladzie)?

Zamawiający informuje, że odtworzenie nawierzchni należy wykonać w następujący sposób – podbudowę i warstwę wiążącą po śladzie, natomiast warstwę ścierną na całej szerokości.

PYTANIE NR 5

W jakiej wysokości kształtują się opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Na podstawie Uchwały Nr XX/179/2009 Rady Gminy Głogów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie umorzenia opłat za zajęcie pasa drogowego Zamawiający przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego.



PYTANIE NR 6

Prosimy o opisanie (podanie) sposobu odbudowy nawierzchni drogowych. Czy warstwę podbudowy i warstwę wiążącą i ścieralną wykonujemy tylko po śladzie czy podbudowę i warstwę wiążącą po śladzie a ścieralną na całej szerokości? W jakiej kategorii mają być odtworzone drogi?

Zamawiający informuje, że odtworzenie nawierzchni należy wykonać w następujący sposób – podbudowę i warstwę wiążącą po śladzie, natomiast warstwę ścieralną na całej szerokości. Odtworzenie drogi należy wykonać w układzie i grubości warstw konstrukcyjnych jak dla nawierzchni istniejącej lecz nie gorszej niż dla kategorii ruchu KR3.

PYTANIE NR 7

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji przepompowni, ze względu na bardzo skomplikowane warunki gruntowo-wodne.

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zmiany lokalizacji przepompowni.

PYTANIE NR 8

Czy do wszystkich działek (zabudowanych i niezabudowanych) należy przewidzieć wykonanie przyłącza (przykanalika)?

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć wykonanie przyłączy do granic działek zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę (według wydanych decyzji o warunkach zabudowy).

PYTANIE NR 9

Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu zakończenia przyłącza. Czy zakańczamy studzienką czy korkiem oraz czy kończymy na granicy działki czy na posesjach?

Zamawiający informuje, że zakończenie przyłącza należy wykonać korkiem na granicy działki.

PYTANIE NR 10

Czy zamawiający przewiduje pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych i czy, w związku z tym wymagane będą zatwierdzone projekty organizacji ruchu.

Na podstawie Uchwały Nr XX/179/2009 Rady Gminy Głogów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie umorzenia opłat za zajęcie pasa drogowego Zamawiający przy realizacji przedmiotowej inwestycji nie będzie pobierał opłat za zajęcie pasa drogowego. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że kwestia organizacji ruchu została szczegółowo określona w pkt 2.3.11 PFU – Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIE NR 11

Proszę o sprecyzowanie czy pompownie mają być wykonane typu „suchego” jako tłocznie czy typu „mokrego” jako przepompownie, oraz czy zbiorniki mają być wykonane jako betonowe czy polimerobetonowe?

Zamawiający informuje, że nie narzuca Wykonawcy typu (rodzaju) przepompowni oraz typu (rodzaju) zbiornika. Zamawiający jednocześnie zastrzega, że użyte materiały winny posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadać wymogom obowiązujących norm.

PYTANIE NR 12

Czy Zamawiający zapewnia umowy na dostarczenie energii elektrycznej od Tauronu czy leżą po stronie Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że nie zapewnia umowy na dostarczenie energii elektrycznej na czas budowy i zaplecze budowy.

PYTANIE NR 13

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 2 ust. 2 – wnoszę o wykreślenie sformułowania „bez wad i usterek” – wady nieistotne nie stanowią podstawy do odmowy dokonania odbioru i są usuwane w ramach rękojmi.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.

§ 2 ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

„§ 2 ust. 2. Przez zakończenie realizacji przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego ~~bez wad i usterek~~ wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie wraz z klauzulą ostateczności.”

PYTANIE NR 14

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 6 ust. 7 – wnoszę o wykreślenie sformułowania „oraz wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadku ujawnienia w terminie płatności wad i usterek w przedmiocie umowy”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.

§ 6 ust. 7 otrzymuje poniższe brzmienie:

„ § 6 ust. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przedkładanych do zapłaty faktur częściowych ~~oraz wstrzymania wypłaty wynagrodzenia w przypadku ujawnienia w terminie płatności wad i usterek w przedmiocie umowy.~~”

PYTANIE NR 15

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 9 ust. 2 – wnoszę o wykreślenie sformułowania „wskazujący ponadto numer PESEL tej osoby” – brak podstaw do żądania takich danych przez Zamawiającego.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.

§ 9 ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

„§ 9 ust. 2. Dokument potwierdzający udzielenie osobie, o której mowa w ust. 1 powyżej, pełnomocnictwa ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy w okresie do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy ~~wskazujący ponadto numer PESEL tej osoby~~ został przekazany Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej Umowy.”

PYTANIE NR 16

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 11 ust. 5 – wnoszę o zmianę treści na następującą: „Wykonawca jest zobowiązany wykonywać uzasadnione polecenia Inżyniera kontraktu, mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji umowy. Niestosowanie się do uzasadnionych Poleceń Inżyniera kontraktu będzie tożsame z nienależytym wykonywaniem Umowy”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.

§ 11 ust. 5 otrzymuje poniższe brzmienie:

„§ 11 ust. 5. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać polecenia Inżyniera kontraktu. ~~Niestosowanie się do Poleceń Inżyniera kontraktu będzie tożsame z nienależytym wykonywaniem Umowy.~~”

PYTANIE NR 17

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 15 ust. 4 pkt 5) – wnoszę o zmianę użytego pojęcia „nieistotne” na „istotne”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.

§ 15 ust. 4 pkt 5) otrzymuje poniższe brzmienie:

„§ 15 ust. 4 pkt 5) w przypadku stwierdzenia wad ~~nieistotnych-istotnych~~ części Przedmiotu Umowy Inżynier kontraktu odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad ~~nieistotnych-istotnych~~ we wskazanym terminie. Po usunięciu wad ~~nieistotnych-istotnych~~ Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do odbioru. Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Wyznaczony termin na usunięcie wad zostanie uznany za dochowany, jeżeli przed jego upływem zostanie sporządzony Protokół Odbioru Częściowego. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wad w tym terminie Zamawiającemu nie będą należne kary umowne za przekroczenie określonego w § 2 terminu zakończenia danego Etapu.”



PYTANIE NR 18

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 15 ust. 4 pkt 6) – wnoszę o zmianę użytego pojęcia „nieistotnych” na „istotnych” oraz wykreślenia słowa „(bezusterkowego)”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.

§ 15 ust. 4 pkt 6) otrzymuje poniższe brzmienie:

„§ 15 ust. 4 pkt 6) w przypadku prawidłowego ~~(bezusterkowego)~~ wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów wynikających z Umowy, w tym przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 3 powyżej i stwierdzenia przez Inżyniera kontraktu ich prawidłowości albo prawidłowego usunięcia wad ~~nieistotnych istotnych~~ w trybie określonym w pkt 5 powyżej, Wykonawca sporządzi a Inżynier kontraktu zatwierdzi Protokół Odbioru Częściowego.”

PYTANIE NR 19

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 19 ust. 2 – wnoszę o wykreślenie sformułowania „lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym”.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian.

PYTANIE NR 20

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 20 ust. 2 wnoszę o uzupełnienie sformułowania „od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane” poprzez jego zmianę na: „od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tzn. podpisania protokołu odbioru końcowego”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.

§ 20 ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

„§ 20 ust. 2. Strony ustalają, że część zabezpieczenia, tj. 70 % o równowartości kwoty: zł, jest zwalniana przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – tzn. podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, natomiast pozostała część zabezpieczenia, tj. 30 % o równowartości kwoty: zł jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.”

PYTANIE NR 21

Dotyczy zmiany Projektu Umowy - § 22 ust. 5 – wnoszę o uzupełnienie sformułowania „wierzitelności Wykonawcy” poprzez nadanie mu treści: „wierzitelności Wykonawcy wobec Zamawiającego”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiający, informuje, że dokonał w dniu 26.02.2020 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt umowy.

§ 22 ust. 5 otrzymuje poniższe brzmienie:

„§ 22 ust. 5. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzitelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.”

PYTANIE NR 22

Co z odtworzeniem nawierzchni. Czy należy odtworzyć po śladzie wykopu czy też na całej szerokości wykopu?

Zamawiający informuje, że odtworzenie nawierzchni należy wykonać w następujący sposób – podbudowę i warstwę wiążącą po śladzie, natomiast warstwę ścierną na całej szerokości.

PYTANIE NR 23

Czy odtwarzamy takimi samymi materiałami jak jest wykonana istniejąca nawierzchnia?

Zamawiający informuje, że istniejącą nawierzchnię należy odtworzyć tymi samymi materiałami.



PYTANIE NR 24

Czy przyłącze kanalizacyjne do budynków należy zakończyć zaślepką na granicy działki?

Zamawiający informuję, że przyłącze kanalizacyjne należy zakończyć zaślepką na granicy działki.

PYTANIE NR 25

Czy należy zaprojektować tłocznie czy też wystarczą przepompownie ścieków?

Zamawiający informuje, że nie narzuca Wykonawcy zaprojektowania tłoczni czy też przepompowni ścieków – wyboru technologii należy dokonać na etapie projektowania sieci z infrastrukturą towarzyszącą. Zamawiający jednocześnie zastrzega, że użyte materiały winny posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadać wymogom obowiązujących norm.

PYTANIE NR 26

Wg PFU na sieci kanalizacyjnej mają być studnie betonowe DN1200 natomiast wg koncepcji mają to być studnie tworzywowe. Jakże mają być zastosowane? Czy Wykonawca może zmienić studnie DN1200 na DN1000?

Zamawiający informuje, że nie narzuca Wykonawcy typu (rodzaju) studni. Zamawiający jednocześnie zastrzega, że użyte materiały winny posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadać wymogom obowiązujących norm. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę studni DN1200 na DN1000 – studnie należy zaprojektować i wykonać jako włazowe DN1200.

PYTANIE NR 27

Jakiej wydajności i wysokości podnoszenia muszą mieć projektowane tłocznie / przepompownie?

Zamawiający informuje, że nie posiada danych w zakresie wydajności i wysokości podnoszenia projektowanych tłoczni / przepompowni. Ww. parametry będą wynikiem obliczeń zawartych w dokumentacji projektowej.

PYTANIE NR 28

Czy Inwestor posiada i może udostępnić profile na rurociągi wg koncepcji?

Zamawiający informuje, że nie posiada ww. profili.