

Głogów, 6.04.2020 r.



Urząd Gminy Głogów

ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
tel. 76 836 55 55, fax 76 836 55 67
NIP: 693-10-13-775

Wykonawcy uczestniczący w przetargu

Numer pisma: RI.271.11.2020-2

Dotyczy: Pytania do przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe Serby i Stare Serby.”

Pytanie:

1. Czy dopuszczacie Państwo zmianę technologii budowy wodociągu na bezwykopową (przewiert sterowany), a jednocześnie przy tej metodzie zmianę rury z SDR17 na SDR11RC (dwuwarstwowa). Proponowana zmiana technologii przyspieszy zakończenie prac i wystąpią mniejsze utrudnienia w realizacji.

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii budowy wodociągu na bezwykopową (przewiert sterowany) przy zastosowaniu rur polietylenowych PE100SDR11RC w płaszczu PP z wkładką detekcyjną typ 3 według PAS 1075.

WÓJT
Bartłomiej Zimny