

Głogów, 7.04.2020 r.



Urząd Gminy Głogów

ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
tel. 76 836 55 55, fax 76 836 55 67
NIP: 693-10-13-775

Wykonawcy uczestniczący w przetargu

Numer pisma: RI.271.11.2020-3

Dotyczy: Pytania do przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej łączącej sieci wodociągowe Serby i Stare Serby.”

Pytanie:

1. Proszę o informacje czy wykonawca będzie ponosił koszty z zajęciem pasa drogowego ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż wykonawca nie będzie ponosił kosztów z zajęciem pasa drogowego.

Pytanie:

2. Proszę o informacje czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę rury PE100SDR17 na rurę PE100SDR17RC i zgodnie z instrukcją układania takich rur rezygnację z wykonania podsypki i obsypki piaskowej przy układaniu rur metodą wykopu otwartego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rury PE100SDR17 na rurę PE100SDR17RC i zgodnie z instrukcją układania takich rur rezygnację z wykonania podsypki i obsypki piaskowej przy układaniu rur metodą wykopu otwartego.

Pytanie:

3. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zadania metodą bezwykopową np. przewiert lub płużenie z zastosowaniem rury RC ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę technologii budowy wodociągu na bezwykopową (przewiert sterowany) przy zastosowaniu rur polietylenowych PE100SDR11RC w płaszczu PP z wkładką detekcyjną typ 3 według PAS 1075.

Pytanie:

4. Proszę o szczegółowe rysunki węzłów hydrantowych z opisem rodzaju wymaganych hydrantów .

Odpowiedź:

Projekt nie zawiera szczegółowego rysunku węzła hydrantowego. Informuję, iż odejście do hydrantu powinno być wykonane poprzez trójnik, za trójnikiem należy zamontować

zasuwę odcinającą z obudową i skrzynką uliczną. Należy zastosować hydrant nadziemny zgodnie z PN.

Pytanie:

5. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o
- decyzje lokalizacji nr BI.6733.12.2019
 - uzgodnienia techniczne projektu WS.7021.1972019-1
 - decyzje na lokalizację w drodze SD.7012.55.2019-1
 - zgodę na lokalizację sieci nr GN.673.28.2019

Odpowiedź:

W załączeniu udostępniamy decyzje i uzgodnienia.

WÓJT
Barłomiej Zimny

