

Głogów, 8.06.2020 r.



Urząd Gminy Głogów

ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów
tel. 76 836 55 55, fax 76 836 55 67
NIP: 693-10-13-775

Wykonawcy uczestniczący w przetargu

Numer pisma: RI.271.16.2020-2

Dotyczy: Pytania do przetargu nieograniczonego „Przebudowa ul. Rubinowej w Ruszowicach etap II w ramach zadania Przebudowa ul. Rubinowej w Ruszowicach”

Pytanie:

1. W związku z obecną sytuacją w kraju związaną z epidemią koronawirusa, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego elektronicznym podpisem kwalifikowanym Gwaranta ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia zabezpieczenia wadium w w/w przetargu w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta.

Do Urzędu Gminy Głogów dokumenty elektroniczne można doręczać korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, która dostępna jest pod adresem:

/8273okiigo/skrytka

Pytanie:

2. Jaką kostkę należy wykonać ściek przy krawężnikowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że ściek przy krawężnikowy należy wykonać z kostki prostokątnej 8x10x20 cm bez fazy

Pytanie:

3. Czy podana ilość kruszywa przeznaczonego na pobocza jest zgodna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż podana ilość kruszywa przeznaczonego na pobocza jest zgodna.

Z up. WÓJTA

Joanna Gruszczyńska
Kierownik Referatu Inwestycji