

Głogów, dnia 15.11.2013r.

Usługi Projektowe
BIPROADAM
ul. Kaspra Eliana 10
67-200 Głogów

WiD.DNI.7011.1.30.2013

Dot.: WTP na odprowadzenie wód opadowych z ul. Brzoskwiniowej wraz z projektowanymi ciągami pieszo – jezdny (m. Ruszowice gm. Głogów)

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24.10.2013r. w sprawie wydania WTP na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z ul. Brzoskwiniowej wraz z projektowanymi ciągami pieszo - jezdny Dział Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Głogowie informuje, że:

- 1) Zapewniamy zrzut wód deszczowych z planowanych pasów drogowych do sieci kanalizacji deszczowej k 500 znajdującej się w ul. Wita Stwosza oraz do sieci kanalizacji deszczowej k 300 znajdującej się w ul. Orzechowej (zaznaczono kolorem pomarańczowym na załączniku mapowym).
- 2) Wody opadowe przed zrzutem należy podczyścić poprzez osadnik zanieczyszczeń stałych oraz ropopochodnych za pomocą separatora lub poprzez zintegrowany separator zanieczyszczeń stałych i materiałów ropopochodnych wraz z osadnikiem.
- 3) Ze względu na małą przepustowość w/w sieci kanalizacji deszczowej k500 i k300 należy na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (w ul. Brzoskwiniowej wraz z ciągami pieszo – jezdny) przed zrzutem zastosować system retencyjno-rozsączający.
- 4) Należy opracować projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej, który podlega zaopiniowaniu pod względem zastosowań technicznych przez Wydział Inwestycji i Dróg - Dział Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Głogowie
- 5) Przed przystąpieniem do prac prowadzonych w pasie drogowym należy uzyskać zgodę od właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego.
- 6) Na dzień odbioru końcowego przygotować inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
- 7) Wykonana kanalizacja deszczowa w oparciu o uzgodniony projekt budowlany podlega odbiorowi przed zasypką przez Wydział Inwestycji i Dróg - Dział Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Głogowie.
- 8) W odbiorze końcowym uczestniczyć będą przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Dróg - Dział Nadzoru Inwestycyjnego i Dział Dróg Urzędu Miejskiego w Głogowie


Załączniki:

- 1) Mapa sytuacyjna z zaznaczonym miejscem zrzutu wód deszczowych.

Otrzymują:

- 1) adresat
- 2) a/a

bb

NAUCZELNIK
WYDZIAŁU INŻYNIERII LĄG

Artur Szymański