


UWAGI:

1. Do zwodów na dachu przyłączyć wszystkie wystające ponad dach części budynku takie jak: kominki wentylacyjne, drabiny itp. W celu ochrony paneli PV stosować iglice odgromowe.
2. Instalacja odgromowa z drutu fi 8mm FeZn
3. Zwód odprowadzający stalowy ocynk. fi 8mm FeZn
4. Przewody odprowadzające prowadzić w rurze RVS 18 p/t
5. Wszystkie przewody uziemiające robocze wykonać bednarką FeZn 25x4mm.
6. Rysunek niniejszy rozpatrywać łącznie z planami architektonicznymi, konstrukcyjnymi oraz planem instalacji odgromowej obiektu.

67-200 Głogów, ul. Grodzka 4		tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22		www.proma-bud.pl	
	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA		Branża:	Nr rys.	Skala:
	PROMA-BUD Adam Porobadzko				
Obiekt:	BUDYNEK ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ		SANITARNA	E5	1:75
Lokalizacja:	Turów, gm. Głogów, dz.nr 31/3			P.B.	20.12.2021
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU – INST. ODGROM. i PV			Upr. bud.	Podpis:
Projektant:	inż. Andrzej Gertych			85/94/LW spec. inst. inż.	
Projektant:					