

Głogów, 08.02.2022 r.

Nr postępowania: RI.271.1.2022

dotyczy: zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy w Serbach – postępowanie nr 2”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina Głogów przekazuje treść otrzymanych od Wykonawców wniosków o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami SWZ.

**Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.**

**PYTANIE NR 1**

„Sala główna – przedmiar nie przewiduje żadnych robót z montażem sufitu i tylko odnowienie podłogi. Czy taką wersję przyjąć do wyceny ?”

Odpowiedź.

Tak. Sufit jest istniejący, natomiast odnowienie podłogi zostało ujęte pod pozycją 3.1.24. i 3.1.25. w przedmiarze.

**PYTANIE NR 2.**

„Czy zakres prac obejmuje wykonanie kominka, zegara ściennego i kwietników ?”

Odpowiedź.

Nie. Kominek jest istniejący i wymaga tylko pomalowania. Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje zakupu i dostawy kwietników oraz zegara.

**PYTANIE NR 3.**

„Czy zakres prac przewiduje dostawę jakiegokolwiek wyposażenia ?”

Odpowiedź.

W zakresie kuchni nie obejmuje, natomiast pomieszczenie łazienki należy wykonać zgodnie z wizualizacją i przedmiarem. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i „biały montaż”.

**PYTANIE NR 4.**

„Toaleta – nie spełnia wymogów dla, ścianka systemowa działowa, według wizualizacji jest w trzech kolorach. Żaden producent nie wykona takiego rozwiązania. Czy można przyjąć w jednym kolorze ?”

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza przyjęcie ścianki systemowej w jednym kolorze. Kolor do akceptacji przez Zamawiającego.

**PYTANIE NR 5.**

Wyszczególnione w przedmiarze roboty zewnętrzne dotyczące dachu są robotami doraźnymi i naprawczymi. Wykonawca nie może udzielić gwarancji na całość poszycia dachowego. Proszę o jasne stanowisko w tej sprawie.”

Odpowiedź.

Zamawiający potwierdza, że roboty na dachu są robotami naprawczymi, a gwarancja nie obejmuje całości poszycia dachowego.

**PYTANIE NR 6.**

„Proszę o schematy rozdzielnic elektrycznych.”

Odpowiedź.

Schematy rozdzielnic elektrycznych znajdują się w SWZ - Załącznik nr 1 - Dokumentacja Techniczna.zip w katalogu „Instalacja elektryczna” i w pliku „instalacja elektryczna rys E2, E3 i E4”.

Zwraca się uwagę, że rozdzielnica RG pokazana na rysunku E3 ma być wykonana w obudowie metalowej o stopniu szczelności IP65 przeznaczonej do montażu na zewnątrz.

Poniżej link do strony postępowania: <https://gminaglogow.pl/modernizacja-swietlicy-w-serbach-postepowanie-nr-2/>