



Przewód odprowadzający pionowy prowadzony w izolacji ściany w rurze osłonowej - AL8 mm² rura osłonowa atest CNBOP

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNY SZYBKIE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg PN-HD 60364-4-41:2009

LEGENDA

	UZIOM FUNDAMENTOWY LUB OTOKOWY Fe/ZN 4x25 mm
	SKRZYŃKA POMIAROWA WZMOCNIONA np. SK30.102 - W OPASCE BUDYKU
	DRUT Fe/Ze 8mm
	POŁĄCZENIE ŁĄCZNIKIEM KRZYŻWRYM
	POŁĄCZENIE SPAWANE ZABEZ.FARBĄ CYNKOWĄ
	Rura osłonowa 50 mm AROT

RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA			
BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP RUSZOWICE, UL. POMARAŃCZOWA, DZ. NR 296			
	IMIĘ i NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. MAREK MEJNARTOWICZ	LBS/0046/POOE/13	
SPRAWDZIŁ	inż. ADAM TRAMŚ	73/83/ZG	
Data: 08.2021.	Skala: 1:50	Nr rys.	3E