

OCHRONA OD PORAŻEŃ:

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
wg PN-HD 60364-4-41:2009

LEGENDA

	Rura osłonowa 50 mm AROT
RG	Rozdzielnia garaż
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	GNIAZDO 230 V ZASILAJĄCE IP 44
	GNIAZDO 230/400 V ZASILAJĄCE 32 A
1 FAZ 3 FAZ	WYPUSTY DO URZADZEŃ 230/ 400V
	ZŁĄCZE POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
	Lokalne p.wyrównawcze
a	Wyłącznik światła
	Wyłącznik światła -bistabilny
	Oprawa AW p.otwartych 3W 24 IP65 IK06 AT
EW1	Oprawa AW LED 3W 2h IP20 IK05 z piktog. AT
AWZc	Oprawa AW LED 11W 2h IP65 IK08 z grzałką AT Oprawa dwufunkcyjna
AW	WARS LED PANEL 42W 1x120 SA 3h AT
	WARS LED PANEL 42W 1x120
	Naświetlacz LED 57W 5000K 43°IP65 IK08

RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA 230/400V

BUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
RUSZOWICE, UL. POMARAŃCZOWA, DZ. NR 296

	IMIĘ i NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. MAREK MEJNARTOWICZ	LBS/0046/POOE/13 spec. elektr.	
SPRAWDZIŁ	inż. ADAM TRAMŚ	73/83/ZG spec. elektr.	
Data: 08.2021.	Skala: 1:50	Nr rys. 1E	

201123

w/s = 420.0 / 600.0