


UWAGI

OCZRONA PRZED PORAŻENIEM  
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM  
ODPOWIEDNI STOPIEŃ "IP"

PRZY USZKODZENIU PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM  
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

wyłącznik pożarowy prądu  
(przycisk dwustykowy w  
obudowie  
z przeszkleniem)

		AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>PROMA-BUD</b> <small>z siedzibą w Warszawie</small>		67-200 Głogów, ul. Grodzka 4 tel. 603054498 w/ fax 76 852-16-22 www.proma-bud.pl	
<b>Obiekt:</b>	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	<b>Branża:</b>	ELEKTRYCZNA		
<b>Lokalizacja:</b>	Turów, gm. Głogów, dz.nr 31/3	<b>Nr rys.</b>	E2		
<b>Nazwa rysunku:</b>	SCHEMAT IDEOWY TABLICZY RG	<b>Stadium:</b>	P.B.		
<b>Projektant:</b>	inż. Andrzej Gerlých	<b>Upr. bud.</b>	20.12.2021		
<b>Projektant:</b>		<b>Podpis:</b>			
			BS/9d/1W spec. Inst. ntz.		